

Freddomatic bv.

Koel-, Lucht- en Verwarmingstechniek

Habitatsingel 35 6229 RC Maastricht

Postbus 4000 6202 RA Maastricht

Telefoon: +31 – (0)43-36 10 750

www.freddomatic.nl info@freddomatic.nl**FREDDOMATIC®**

WE BREATHE THERMODYNAMICS

EG-verklaring van overeenstemming

volgens bijlage IV van de Richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU)

Fabrikant: Freddomatic bv. www.freddomatic.nl info@freddomatic.nl
Adres: Habitatsingel 35 Tel. (0031) – 0 43 36 10 750
6229 RC Maastricht

verklaart hiermee dat de

Lamel / pijp – warmtewisselaar

(types: VVA, VVB, VVC, VVD)

voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn drukapparatuur (2014/68/EU) – art. 4, par. 3 en verklaart voorts dat:
- de volgende (onderdelen van) Europese (geharmoniseerde) normen zijn toegepast:
 - EN 12451 – Koper en koperlegeringen – Naadloze, gewalste buizen voor warmtewisselaars
 - EN 1593 – Niet-destructief onderzoek – Beproeving lekdichtheid – Bellenproef
 - ontwerp voor stofgroep 2; ontwerptemperatuur -40 [°C] tot +100 [°C]
 - ontwerpdruk 28 bar; N₂ afpersdruk is 1,1 x ontwerpdruk
- de gevolgde overeenstemmingsbeoordelingsprocedure is 'Goed Vakmanschap'

Gedaan te Maastricht, 2020

Dhr. Ing. Eric P.A. Heeren
(Technisch Directeur)